

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 1)

水道事業等名	豊根村水道事業		
浄水場等名	豊根簡易水道	坂宇場浄水場	石田宅
水源名	川宇連第1水源		

区分				原水水質(川宇連第1水源)				浄 水 水 質			
	検 査 項 目		基 準 値 等	最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数
基	一般細菌	1	100 個/ml 以下	13	13	15	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+)	* (+)	1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1	0.1	0.1	1
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
本	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	0.21	0.06未満	0.08	4
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	0.04	0.005	0.021	4
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.007	0.003未満	0.005	4
	ジブromクロロメタン	25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.044	0.005	0.023	4
	トリクロロ酢酸	28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	0.029	0.004	0.015	4
項	ブromジクロロメタン	29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.003	0.001未満	0.002	4
	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.02	0.02	0.02	1
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下	0.04	0.04	0.04	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下	0.07	0.07	0.07	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	1.8	1.8	1.8	1	2.8	2.8	2.8	1
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.007	0.007	0.007	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	1.5	0.9	1.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	9.0	9.0	9.0	1	7.2	7.2	7.2	1
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	37	37	37	1	27	27	27	1
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
目	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.4	0.6	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	1	7.3	7.1	7.2	12
	味	48	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	臭気	49	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	色度	50	5 度 以下	2.6	2.6	2.6	1	0.8	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	51	2 度 以下	0.5	0.5	0.5	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 2)

水道事業等名			豊根村水道事業									
浄水場等名			豊根簡易水道 牧野浄水場 役場施設課		水源名		黒川第2水源 黒川第3水源					
区分				原水水質(黒川第2水源)				浄水水質				
	検査項目		基準値等		最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数
基本	一般細菌	1	100 個/ml 以下		11	11	11	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	*	(+)	(+)	1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	-	-	-	0
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	-	-	-	0
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下		0.2	0.2	0.2	1	-	-	-	0
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下		0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	-	-	-	0
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	本	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-
塩素酸		21	0.6 mg/l 以下		-	-	-	-	0.09	0.06未満	0.06未満	4
クロロ酢酸		22	0.02 mg/l 以下		-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
クロロホルム		23	0.06 mg/l 以下		-	-	-	-	0.018	0.003	0.010	4
ジクロロ酢酸		24	0.03 mg/l 以下		-	-	-	-	0.010	0.003未満	0.004	4
ジブromokクロロメタン		25	0.1 mg/l 以下		-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
臭素酸		26	0.01 mg/l 以下		-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
総トリハロメタン		27	0.1 mg/l 以下		-	-	-	-	0.021	0.004	0.012	4
トリクロロ酢酸		28	0.0 mg/l 以下		-	-	-	-	0.014	0.003未満	0.006	4
ブromोजクロロメタン		29	0.03 mg/l 以下		-	-	-	-	0.003	0.001	0.002	4
項	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下		-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下		-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下		0.05	0.05	0.05	1	-	-	-	0
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下		0.06	0.06	0.06	1	-	-	-	0
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下		3	3	3	1	-	-	-	0
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下		0.9	0.9	0.9	1	1.5	1.1	1.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下		16	16	16	1	-	-	-	0
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下		57	57	57	1	-	-	-	0
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0
目	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	-	-	-	0
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下		0.9	0.9	0.9	1	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	1	7.7	7.5	7.6	12
	味	48	異常でないこと		0	0	0	1	異常でない	異常でない	異常でない	12
	臭気	49	異常でないこと		0	0	0	1	異常でない	異常でない	異常でない	12
	色度	50	5 度 以下		2.7	2.7	2.7	1	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	51	2 度 以下		1.2	1.2	1.2	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 3)

水道事業等名			豊根村水道事業			浄水場等名		水源名					黒川第2水源 黒川第3水源			
区分			原水水質(黒川第3水源)					浄水水質					測定回数			
	検査項目	基準値等	最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数						
基本項目	一般細菌	1	100 個/ml 以下	25	25	25	1									
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+)	* (+)	1	1									
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1									
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1									
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1									
	シアン化合物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.2	0.2	0.2	1									
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1									
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1									
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									
	本項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1								
ジクロロメタン		17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
テトラクロロエチレン		18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
トリクロロエチレン		19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
ベンゼン		20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									
塩素酸		21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-									
クロロ酢酸		22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-									
クロロホルム		23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-									
ジクロロ酢酸		24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-									
ジブromクロロメタン		25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-									
臭素酸		26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-									
総トリハロメタン		27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-									
トリクロロ酢酸		28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-									
ブromジクロロメタン		29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-									
ブromホルム		30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-									
ホルムアルデヒド		31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-									
亜鉛及びその化合物		32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1									
アルミニウム及びその化合物		33	0.2 mg/l 以下	0.05	0.05	0.05	1									
鉄及びその化合物		34	0.3 mg/l 以下	0.08	0.08	0.08	1									
銅及びその化合物		35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1									
ナトリウム及びその化合物		36	200 mg/l 以下	3.4	3.4	3.4	1									
マンガン及びその化合物		37	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									
塩化物イオン		38	200 mg/l 以下	0.9	0.9	0.9	1									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		39	300 mg/l 以下	15	15	15	1									
蒸発残留物		40	500 mg/l 以下	63	63	63	1									
陰イオン界面活性剤		41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1									
ジオスミン		42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									
2-メチルイソボルネオール		43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									
非イオン界面活性剤		44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									
フェノール類		45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		46	3 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1									
pH値		47	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	1									
味		48	異常でないこと	0	0	0	1									
臭気		49	異常でないこと	0	0	0	1									
色度		50	5 度 以下	2.1	2.1	2.1	1									
濁度		51	2 度 以下	1.3	1.3	1.3	1									

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 4)

水道事業等名			豊根村水道事業											
浄水場等名			豊根簡易水道 三沢浄水場 民宿「板橋」				水源名		間黒水源					
区分				原水水質(間黒水源)				浄水水質						
	検査項目		基準値等		最高値		最低値		平均値		測定回数			
基本	一般細菌	1	100 個/ml 以下		15		15		15	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	*	(+)	*	(+)		1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	1	-	-	-	0
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満	1	-	-	-	0
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満	1	-	-	-	0
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満	1	-	-	-	0
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満	1	-	-	-	0
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下		0.05未満		0.05未満		0.05未満	1	-	-	-	0
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満	1	-	-	-	0
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満	1	-	-	-	0
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満	1	-	-	-	0
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満	1	-	-	-	0
本項目	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	1	-	-	-	0
	塩素酸	21	0.6 mg/l 以下		-		-		-	-	0.16	0.06未満	0.09	4
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/l 以下		-		-		-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	23	0.06 mg/l 以下		-		-		-	-	0.023	0.002	0.012	4
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/l 以下		-		-		-	-	0.007	0.003未満	0.003未満	4
	ジブromクロロメタン	25	0.1 mg/l 以下		-		-		-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	26	0.01 mg/l 以下		-		-		-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/l 以下		-		-		-	-	0.025	0.003	0.013	4
	トリクロロ酢酸	28	0.0 mg/l 以下		-		-		-	-	0.011	0.003未満	0.006	4
	ブromジクロロメタン	29	0.03 mg/l 以下		-		-		-	-	0.002	0.001未満	0.001	4
	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下		-		-		-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下		-		-		-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満	1	-	-	-	0
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下		0.02		0.02		0.02	1	-	-	-	0
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下		0.03		0.03		0.03	1	-	-	-	0
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満	1	-	-	-	0
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下		2.3		2.3		2.3	1	-	-	-	0
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満	1	-	-	-	0
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下		0.6		0.6		0.6	1	1.5	0.9	1.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下		7.2		7.2		7.2	1	-	-	-	0
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下		43		43		43	1	-	-	-	0
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満	1	-	-	-	0
	ジオオスミン	42	0.00001 mg/l 以下		0.000001未満		0.000001未満		0.000001未満	1	-	-	-	0
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下		0.000001		0.000001		0.000001	1	-	-	-	0
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満	1	-	-	-	0
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満	1	-	-	-	0
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下		0.9		0.9		0.9	1	0.9	0.3未満	0.5	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下		7.2		7.2		7.2	1	7.4	7.2	7.4	12
	味	48	異常でないこと		0		0		0	1	0	0	0	12
	臭気	49	異常でないこと		0		0		0	1	0	0	0	12
	色度	50	5 度 以下		2.0		2.0		2.0	1	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	51	2 度 以下		0.4		0.4		0.4	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 5)

水道事業等名			豊根村水道事業								
浄水場等名			豊根簡易水道 大沢浄水場 大豊重機			水源名		大沢水源			
区分				原水水質(大沢水源)				浄水水質			
	検査項目		基準値等	最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数
基本項目	一般細菌	1	100 個/ml 以下	10	10	10	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+) *	(+)	1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	本項目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン		17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
テトラクロロエチレン		18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
トリクロロエチレン		19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
ベンゼン		20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
塩素酸		21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	0.09	0.06未満	0.06未満	4
クロロ酢酸		22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
クロロホルム		23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	0.014	0.002	0.009	4
ジクロロ酢酸		24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.013	0.003未満	0.005	4
ジブromクロロメタン		25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
臭素酸		26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
総トリハロメタン		27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.016	0.003	0.011	4
トリクロロ酢酸		28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	0.015	0.004	0.009	4
ブromジクロロメタン		29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	4
ブromホルム		30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
ホルムアルデヒド		31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
亜鉛及びその化合物		32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
アルミニウム及びその化合物		33	0.2 mg/l 以下	0.04	0.04	0.04	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
鉄及びその化合物		34	0.3 mg/l 以下	0.04	0.04	0.04	1	0.01	0.01	0.01	1
銅及びその化合物		35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	1.8	1.8	1.8	1	2.9	2.9	2.9	1	
マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.007	0.007	0.007	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
目	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	0.8	0.8	0.8	1	2.1	1.2	1.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	5	5	5	1	4.8	4.8	4.8	1
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	24	24	24	1	25	25	25	1
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	0.9	0.3未満	0.5	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	1	7.1	6.8	6.9	12
	味	48	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	臭気	49	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	色度	50	5 度 以下	1.7	1.7	1.7	1	1.7	0.5未満	0.5	12
	濁度	51	2 度 以下	0.8	0.8	0.8	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に“*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には“+”か“-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 6)

水道事業等名		豊根村水道事業										
浄水場等名		豊根簡易水道		牧ノ嶋浄水場		鈴木宅		水源名		牧ノ嶋水源		
区				原水水質(牧ノ嶋水源)				浄水水質				
分	検査項目		基準値等	最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数	
基	一般細菌	1	100 個/ml 以下	11	11	11	1	0	0	0	12	
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+)	* (+)	1	1	(-)	(-)	0	12	
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	-	-	-	0	
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	-	-	-	0	
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0	
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0	
	シアン化合物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	-	-	-	0	
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	-	-	-	0	
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0	
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0	
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0	
	本	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
ジクロロメタン		17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
テトラクロロエチレン		18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
トリクロロエチレン		19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
ベンゼン		20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0	
塩素酸		21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	0.27	0.18	0.21	4	
クロロ酢酸		22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
クロロホルム		23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	0.054	0.006	0.029	4	
ジクロロ酢酸		24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.019	0.003	0.010	4	
ジブromクロロメタン		25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
臭素酸		26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
総トリハロメタン		27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.057	0.007	0.031	4	
トリクロロ酢酸		28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	0.029	0.004	0.018	4	
ブromジクロロメタン		29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.003	0.001未満	0.002	4	
ブromホルム		30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
項		ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
		アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下	0.03	0.03	0.03	1	-	-	-	0
		鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下	0.03	0.03	0.03	1	-	-	-	0
		銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	2.0	2.0	2.0	1	-	-	-	0	
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0	
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	1.8	1.0	1.4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	8	8	8	1	-	-	-	0	
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	29	29	29	1	-	-	-	0	
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0	
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0	
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0	
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0	
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	-	-	-	0	
目	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	0.9	0.3未満	0.6	12	
	pH値	47	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	1	7.4	7.1	7.3	12	
	味	48	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12	
	臭気	49	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12	
	色度	50	5 度 以下	2.0	2	2	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
	濁度	51	2 度 以下	0.1	0.1	0.1	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気は「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 7)

水道事業等名			豊根村水道事業								
浄水場等名			豊根簡易水道 富山浄水場 富山支所			水源名		押出川水源			
区分			原水水質(押出川水源)					浄水水質			
	検査項目		基準値等		最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値
基	一般細菌	1	100 個/ml 以下	14	14	14	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+)	* (+)	1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	-	-	-	0
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	-	-	-	0
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.3	0.3	0.3	1	-	-	-	0
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	-	-	-	0
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.001未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0
本	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	塩素酸	21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	0.11	0.06未満	0.05	4
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	0.021	0.003	0.011	4
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.005	0.003未満	0.003未満	4
	ジブromokクロロメタン	25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.022	0.003	0.012	4
	トリクロロ酢酸	28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	0.021	0.003未満	0.009	4
項	ブromोजクロロメタン	29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001	0.001未満	0.001未満	4
	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下	0.01	0.01	0.01	1	-	-	-	0
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	2.2	2.2	2.2	1	-	-	-	0
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	1.5	0.9	1.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	21	21	21	1	-	-	-	0
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	51	51	51	1	-	-	-	0
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
目	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	-	-	-	0
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.3未満	0.5	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	1	7.7	7.5	7.6	12
	味	48	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	臭気	49	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	色度	50	5 度 以下	1.6	1.6	1.6	1	0.6	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	51	2 度 以下	0.2	0.2	0.2	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気は「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 8)

水道事業等名	豊根村水道事業		
浄水場等名	豊根簡易水道 猪古里浄水場 中村宅	水源名	奥嶋支流

区分	検査項目		基準値等	原水水質(奥嶋支流)				浄水水質			
				最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数
基	一般細菌	1	100 個/ml 以下	22	22	22	1	0	0	0	12
	大腸菌	2	検出されないこと	* (+)	* (+)	1	1	(-)	(-)	0	12
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.3	0.3	0.3	1	0.3	0.3	0.3	1
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
本	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	塩素酸	21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	0.21	0.10	0.16	4
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	0.028	0.004	0.017	4
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.012	0.003未満	0.006	4
	ジブromクロロメタン	25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	臭素酸	26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	0.033	0.006	0.019	4
	トリクロロ酢酸	28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	0.014	0.004	0.010	4
	ブromジクロロメタン	29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	0.004	0.001未満	0.003	4
目	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下	0.03	0.03	0.03	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下	0.03	0.03	0.03	1	0.01	0.01	0.01	1
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	2.7	2.7	2.7	1	3.5	3.5	3.5	1
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	1.7	1.7	1.7	1	5.6	2.0	3.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	13	13	13	1	13	13	13	1
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	49	49	49	1	31	31	31	1
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
項	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.5	0.5	0.5	1	0.8	0.3	0.5	12
	pH値	47	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	1	7.8	7.4	7.5	12
	味	48	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	臭気	49	異常でないこと	0	0	0	1	0	0	0	12
	色度	50	5 度 以下	1.5	1.5	1.5	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	濁度	51	2 度 以下	0.4	0.4	0.4	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

水道水質検査結果表 (令和4年度)

(No. 9)

水道事業等名			豊根村水道事業								
浄水場等名			小谷下簡易供給施設 佐々木宅			水源名		小谷下地下水			
区分	検査項目		基準値等	最高値	最低値	平均値	測定回数	最高値	最低値	平均値	測定回数
基	一般細菌	1	100 個/ml 以下	0	0	0	1	0	0	0	4
	大腸菌	2	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	1	(-)	(-)	0	4
	カドミウム及びその化合物	3	0.003 mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	-	-	-	0
	水銀及びその化合物	4	0.0005 mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	-	-	-	0
	セレン及びその化合物	5	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	鉛及びその化合物	6	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	ヒ素及びその化合物	7	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	六価クロム化合物	8	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	亜硝酸態窒素	9	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	シアン化物及びその化合物	10	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	10 mg/l 以下	0.3	0.3	0.3	1	-	-	-	0
	フッ素及びその化合物	12	0.8 mg/l 以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	-	-	-	0
	ホウ素及びその化合物	13	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	四塩化炭素	14	0.002 mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	-	-	-	0
	1,4-ジオキサン	15	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	16	0.04 mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	-	-	-	0
	ジクロロメタン	17	0.02 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	テトラクロロエチレン	18	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	トリクロロエチレン	19	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
	ベンゼン	20	0.01 mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	-	-	-	0
本	塩素酸	21	0.6 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	クロロ酢酸	22	0.02 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	クロロホルム	23	0.06 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	ジクロロ酢酸	24	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	ジブromクロロメタン	25	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	臭素酸	26	0.01 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	総トリハロメタン	27	0.1 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	トリクロロ酢酸	28	0.0 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	ブromジクロロメタン	29	0.03 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	ブromホルム	30	0.09 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
項	ホルムアルデヒド	31	0.08 mg/l 以下	-	-	-	-	-	-	-	0
	亜鉛及びその化合物	32	1.0 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	アルミニウム及びその化合物	33	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0
	鉄及びその化合物	34	0.3 mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	-	-	-	0
	銅及びその化合物	35	1.0 mg/l 以下	0.01	0.01	0.01	1	-	-	-	0
	ナトリウム及びその化合物	36	200 mg/l 以下	4.9	4.9	4.9	1	-	-	-	0
	マンガン及びその化合物	37	0.05 mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	-	-	-	0
	塩化物イオン	38	200 mg/l 以下	1.0	1.0	1.0	1	1.3	1.1	1.2	4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	300 mg/l 以下	35	35	35	1	-	-	-	0
	蒸発残留物	40	500 mg/l 以下	53	53	53	1	-	-	-	0
	陰イオン界面活性剤	41	0.2 mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	-	-	-	0
	ジェオスミン	42	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
	2-メチルイソボルネオール	43	0.00001 mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	-	-	-	0
	非イオン界面活性剤	44	0.02 mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	-	-	-	0
	フェノール類	45	0.005 mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	-	-	-	0
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	46	3 mg/l 以下	0.3	0.3	0.3	1	0.5	0.3未満	0.3未満	4
	pH値	47	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	1	7.3	7.0	7.2	4
	味	48	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	1	0	0	0	4
	臭気	49	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	1	0	0	0	4
	色度	50	5 度 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	51	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

- ・ 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
- ・ 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源1ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を()内に記入する。(例 集合井、○○水源)
- ・ 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点1ヶ所の水質とする。
- ・ 基準値等を超過している場合は、水質データの左の欄に”*”を記入する。
- ・ 大腸菌は、最高及び最低には”+”か”-”を、平均には陽性の回数を記入する。
- ・ 味及び臭気が「異常なし」の場合は0を記入する。
- ・ 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。